

MODE D'EMPLOI – OPERATING INSTRUCTIONS



ENVELOPPE ANTIDÉFLAGRANTE Ex d - MODELES ERSA
FLAMEPROOF ENCLOSURE Ex d – ERSA SERIES

1. Informations générales

Le mode d'emploi doit impérativement être conservé pendant toute la durée de vie du produit. Il résume les principales mesures de sécurité.

Il doit être lu par toutes les personnes travaillant avec le produit afin qu'elles sachent le manipuler correctement.

Les enveloppes antidéflagrantes Ex d peuvent être fournies vides avec un certificat de type « Composant » ou complètement équipés selon l'application déterminée. Dans ce dernier cas, l'équipement sera fourni par EX-TECH SOLUTION avec un certificat de type « Equipement » et sera directement utilisable.

Dans le cas d'un équipement fourni avec un certificat de type « Composant », le concepteur ou l'utilisateur devra obligatoirement faire certifier l'enveloppe livrée avec son certificat de type « Composant » équipée des composants installés à l'intérieur ou en surface de l'enveloppe.

L'enveloppe antidéflagrante Ex d ne doit être utilisée que pour l'application pour laquelle elle a été prévue. EX-TECH SOLUTION ne saurait être tenue pour responsable de dommages résultant d'une utilisation erronée ou inadéquate ou du non-respect du présent mode d'emploi.

Seules des personnes autorisées et formées sont habilitées à effectuer des travaux sur les enveloppes antidéflagrantes Ex d (installation, mise en service, entretien, maintenance).

Lors de l'installation et du fonctionnement, il est impératif de respecter les indications (caractéristiques techniques et conditions de fonctionnement) figurant sur les plaques signalétiques de l'enveloppe antidéflagrante Ex d.

2. Fabricant

Ex-tech Solution

22, impasse de la Volute – Z.A. les Montagnes

B.P. 20708 – 16430 Champniers – France

Tel: + 33 5 45 93 01 10 – Fax : + 33 5 45 93 01 15

E-mail: sales.solution@ex-tech.no – www.ex-tech.no

3. Transport et stockage

- ⇒ Vérifier que le produit n'a pas été endommagé durant le transport. Le cas échéant, faire les réserves nécessaires auprès du transporteur
- ⇒ Ne jamais mettre en service des appareils endommagés
- ⇒ Le produit doit être stocké au maximum pendant deux ans dans un endroit sec, clos, couvert, exempt de vibrations, à l'abri de tout contact avec des substances chimiques extérieures et à des températures de -40°C ... +70°C.

4. Utilisation

Les enveloppes antidéflagrantes Ex d répertoriées dans ce manuel sont certifiées II 2 GD et peuvent être installées dans les zones classifiées 1 et 2 pour les gaz / 21 et 22 pour les poussières.

5. Fonctions

Les enveloppes pour atmosphère explosible certifiées en mode de protection antidéflagrant Ex d sont des matériels robustes conçus pour répondre aux exigences d'utilisation les plus élevées notamment dans les industries pétrolières et gazières, chimiques, pharmaceutiques et agroalimentaires.

Les enveloppes antidéflagrantes ERSA sont disponibles dans de nombreuses tailles, en aluminium peint. Elles sont utilisées pour créer des unités de commande et de protection de moteurs, de panneaux de distribution d'éclairage, de boîte à boutons, de boîtiers de jonction ou toute application personnalisée répondant à des besoins spécifiques.

Ces enveloppes sont prévues pour recevoir :

- en interne, des composants électriques standards (non certifiés pour les atmosphères explosibles)
- en surface, des composants tels que boutons poussoirs, commutateurs, voyants qui sont certifiés également en mode de protection antidéflagrant Ex d.

Plusieurs enveloppes peuvent être assemblées sur un châssis, avec des coffrets de jonction, de coupure accouplés ou séparés.

6. Caractéristiques techniques

6.1. Certificats

Version de certificat	N° de certificat en équipement
Europe (ATEX)	INERIS 04ATEX0009X

6.2. Normes appliquées

Atex dues aux gaz vapeurs et brouillards inflammables	Atex dues aux poussières combustibles
EN / IEC 60079-0 EN / IEC 60079-1 EN / IEC 60079-11	EN / IEC 60079-31

6.3. Marquages

pour utilisation avec composants internes non SI	pour utilisation avec composants internes SI
Ex d IIB T4 ... T6 Gb Ex tb IIIC IP65-66 T85°C ... T135°C Db	Ex d [ia] ou [ib] IIB T6 Gb Ex tb IIIC IP65-66 T85°C Db

6.4. Températures

- Plage de température ambiante : -20°C ... + 60°C
- Température de stockage : -50°C ... +70°C

6.5. Puissance dissipée

Référence produit	Puissance dissipée maximum en W quel que soit le contenu		
	T6 T° ambiante +40°C	T5 T° ambiante +50°C	T4 T° ambiante +60°C
ERSA-1218	54	62	121
ERSA-1218A	67	78	150
ERSA-1225	60	69	133
ERSA-1232	67	78	150
ERSA-1232A	74	86	163
ERSA-1725	54	62	121
ERSA-1725A	63	73	140
ERSA-1735	105	122	227
ERSA-2134	130	150	279
ERSA-2134A150	139	162	299
ERSA-2134A250	159	184	337
ERSA-2835	145	167	309
ERSA-2845	212	246	444
ERSA-2853	252	291	519
ERSA-3553	240	278	498
ERSA-3553A	273	315	560
ERSA-4363	360	412	706
ERSA-5070	382	436	735

6.6. Nombre d'entrées de câble


Métrique	M20			M25			M32			M40			M50			M63		
NPT	½" - ¾"			1"			1" ½			1" ¼			2"			2" ½		
Référence produit	Cotés A et C	Cotés B et D	Maxi (1)	Cotés A et C	Cotés B et D	Maxi (1)	Cotés A et C	Cotés B et D	Maxi (1)	Cotés A et C	Cotés B et D	Maxi (1)	Cotés A et C	Cotés B et D	Maxi (1)	Cotés A et C	Cotés B et D	Maxi (1)
ERSA-1218	3	2	5	2	2	4												
ERSA-1225	5	13	18	2	5	7	2	4	6	1	2	3						
ERSA-1232	5	17	22	2	6	8	2	5	7	1	5	6						
ERSA-1725	3	6	9	1	1	4	1	1	4									
ERSA-1735	3	8	11	1	3	8	1	2	8									
ERSA-2134	12	9	21	7	4	11	5	3	8	3	3	6						
ERSA-2835	34	30	54	12	14	26	9	11	20	7	9	16	5	7	12	2	3	5
ERSA-2845	20	21	41	10	13	23	7	5	12	6	3	9	3	3	6	2		4
ERSA-2853	21	41	62	14	25	39	8	12	20	3	5	8	3	5	8	1	1	2
ERSA-3553	17	29	44	10	16	26	9	15	24	3	5	8	3	5	8	1	1	2
ERSA-4363	52	80	132	20	28	48	16	22	38	9	15	24	6	10	16	1	1	2
ERSA-5070	54	84	138	23	36	59	15	25	40	9	15	24	6	10	16	3	5	8

(1) Nombre maximum d'entrées de câble sur la totalité du pourtour de l'enveloppe antidéflagrante

7. Consignes de sécurité

Les instructions qui suivent doivent être lues conjointement avec :




- la norme NF C 15 100
- la norme EN/IEC 60079-14 (installations électriques en atmosphères explosives gazeuses)
- la norme EN/IEC 60079-17 (inspection et entretien dans les emplacements dangereux)
- la norme EN/IEC 60079-31 (protection du matériel contre l'inflammation des poussières par enveloppe "t").
- les décrets, les arrêtés, les lois, les directives, les circulaires d'applications, les normes, les règles de l'art et tout autre document concernant son lieu d'installation

	Interdiction de modifier quoi que ce soit (composants, implantation, câblage...) sans notre accord préalable
---	--

S'assurer de la compatibilité entre les indications figurant sur la plaque signalétique, l'atmosphère explosive présente, la zone d'utilisation et les températures ambiantes et de surfaces.

Toute détérioration de l'appareil peut avoir pour conséquence de rendre inopérante la protection antidéflagrante.


L'installation du matériel doit être réalisée dans les règles de l'art dans le domaine technique et uniquement par du personnel qualifié, compétent et habilité.

	Une utilisation défectueuse ou anormale ainsi que le non-respect des consignes du présent document excluent toute clause de garantie et ne sauraient engager notre responsabilité
	L'utilisation de l'appareil en cas de dépôts excessifs de poussières supérieure à 50mm selon EN/IEC 60079-31 n'est pas autorisé.
	Le suivi de la traçabilité des produits n'est assuré que jusqu'au premier lieu de livraison.


8. Installation

- ⇒ Vérifier que les indications de marquage sont compatibles avec les conditions admissibles pour la zone Ex du site d'utilisation (Groupe II : Industries de surface - Catégorie 2 : haut niveau de protection - G : Gaz / D : Poussières - IPxx : degré de protection (étanchéité aux solides et aux liquides))
- ⇒ Avant l'installation et la mise en service, s'assurer que l'enveloppe antidéflagrante Ex d
 - n'est pas endommagée extérieurement
 - que les surfaces du couvercle en contact avec celles du boîtier ne sont pas endommagées
 - que les filets du boîtier servant à la fermeture du couvercle ne sont pas endommagés
- ⇒ Vérifier s'il y a une position de montage spécifique
- ⇒ Le raccordement des conducteurs doit être effectué avec un soin particulier
- ⇒ L'isolation doit arriver jusqu'à la borne de raccordement. L'âme conductrice ne doit pas être endommagée lors du dénudage
- ⇒ Pour ne pas dépasser la température maximale autorisée, il convient de bien choisir les câbles ainsi que leur cheminement
- ⇒ Observer les indications qui figurent dans les caractéristiques techniques.
- ⇒ La mise en place des circuits de sécurité intrinsèque (SI) à l'intérieur du coffret est subordonnée au respect des exigences de leurs documents de certification, de leurs certificats et à celles ci-dessous :
 - Les circuits SI sont câblés avec des conducteurs de liaison dont l'épaisseur de l'isolant est $\geq 0,5$ mm et la section $\geq 0,5$ mm².
 - Les conducteurs de liaison supportent une épreuve diélectrique de 500 V efficaces
 - La distance dans l'air entre les parties nues sous tension des éléments de raccordement du circuit de sécurité intrinsèque par rapport à des éléments de raccordement d'un circuit non de sécurité intrinsèque est supérieure ou égale à 50 mm
 - Les distances et lignes de fuite dans l'air entre les parties nues sous tension du circuit de sécurité intrinsèque par rapport à un circuit de sécurité intrinsèque voisin sont supérieures ou égales à 6 mm
 - Les distances et lignes de fuite dans l'air entre les parties nues sous tension du circuit de sécurité intrinsèque par rapport aux parties métalliques pouvant être à la terre sont supérieures ou égales à 3 mm
 - Les parties actives des circuits de sécurité intrinsèque supportent une épreuve de rigidité diélectrique sous une tension alternative efficace de 500 Volts par rapport à la masse métallique
 - Les parties actives d'un circuit de sécurité intrinsèque supportent une épreuve de rigidité diélectrique sous une tension alternative efficace de 500 Volts par rapport à un circuit de sécurité intrinsèque voisin
 - Les circuits NSI sont câblés avec des conducteurs dont l'isolation est telle qu'ils peuvent supporter une épreuve diélectrique de $2U + 1000$ V efficaces, U étant la somme des tensions des circuits SI et NSI, avec un minimum de 1500 V
 - Les matériels pouvant être raccordés aux éléments SI installés dans le coffret doivent être d'un type certifié et leur association doit être compatible du point de vue de la sécurité intrinsèque.
 - Le croquis ci-après montre les exigences d'installation de matériels de sécurité intrinsèque

1. Séparation des circuits SI et non SI



2. Distance dans l'air et lignes de fuite entre matériels SI et non SI



9. Mise en service

- ⇒ Assurez-vous que l'appareil a été installé correctement et ne soit pas endommagé
- ⇒ Vérifiez que le raccordement et le serrage des vis ont été effectués correctement (voir descriptif couple de serrage)
- ⇒ Vérifiez que l'équipement ne comporte aucun corps étranger et qu'aucune pièce ne soit endommagée
- ⇒ Serrez les presse-étoupes (voir descriptif du presse étoupe couple de serrage)

10. Entretien et maintenance

Les travaux d'entretien et de réparation sur les appareils doivent être effectués uniquement par des personnes autorisées et formées à cet effet.



Avant toute intervention, les appareils doivent être mis hors tension.

- ⇒ Évitez toute formation de couche de poussières et effectuez un nettoyage périodique avec un chiffon humide
- ⇒ Ne pas démonter les unités de commandes et/ou de signalisations

La vérification des points suivants doit être effectuée au moins une fois par an :

- ⇒ L'équipement extérieur et les faces ne doivent pas être endommagés
- ⇒ Les entrées de câble et les bouchons obturateurs doivent être vissés
- ⇒ Vérifier le serrage des connections, recâbler si nécessaire
- ⇒ Avant fermeture, vérifier la propreté du plan de joint (absence de copeaux ou de limaille). Graisser le plan de joint avec une graisse résistant à l'oxydation (OPAL – Siberia par exemple).
- ⇒ Visser le couvercle sur le boîtier à l'aide de vis inox A4-70 minimum. S'assurer de la présence de toutes les vis. Après serrage, passer une cale de 5/100 mm sur le pourtour du plan de joint : sa non-pénétration est l'assurance de la conformité du produit aux normes.



Il convient d'observer les réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation.


11. Conditions spéciales pour une utilisation sûre lorsque du matériel de sécurité intrinsèque est installé dans l'enveloppe antidéflagrante

Lorsque le coffret est équipé d'éléments de sécurité intrinsèque, une sonde de température devra être installée et raccordée à un dispositif de mise hors tension quand la température ambiante à l'intérieur de ce coffret atteint la température ambiante maximum indiquée dans les certificats des éléments de sécurité intrinsèque.

Les matériels pouvant être raccordés aux éléments SI installés dans le coffret doivent être d'un type certifié et leur association doit être compatible du point de vue de la sécurité intrinsèque.

12. Dimensions

Référence	Dimensions extérieures en mm			Volume interne dm ³	Dimensions platine en mm			Entraxe de fixation en mm			Fermeture INOX A4-70 mini Qté x Ø-L	Couple de serrage des vis de fermeture Nm
	A	B	H		a	b	Hi	Fv	Fh	Ø F		
ERSA-1218	250	190	131	2,5	180	120	102	190	130	M8	10x M6x30	10
ERSA-1218A	250	190	260	7,5	180	120	220	190	130	M8	10x M6x30	10
ERSA-1225	320	190	126	4,6	250	120	97	260	130	M8	12x M6x30	10
ERSA-1232	390	190	126	5	320	120	97	320	120	M8	12x M6x30	10
ERSA-1232A	390	190	177	6,7	320	120	148	320	120	M8	12x M6x30	10
ERSA-1725	320	240	144	5,5	250	170	103	225	155	M8	12x M8x25	10
ERSA-1725A	320	240	190	7,2	250	170	136	225	155	M8	12x M6x30	10
ERSA-1735	410	240	150	9,2	350	170	100	362	88	M10	12x M6x30	10
ERSA-2134	420	285	141	11	340	210	126	330	190	M10	14x M8x35	24
ERSA-2134A150	420	285	219	18	340	210	204	330	190	M10	14x M8x35	24
ERSA-2134A250	420	285	348	23,5	340	210	325	330	190	M10	14x M8x35	24
ERSA-2835	425	355	172	21	350	280	164	335	265	M10	16x M8x35	24
ERSA-2845	525	355	197	23	450	280	158	370	225	M12	18x M8x35	24
ERSA-2853	615	370	212	26	530	280	177	520	290	M12	20x M8x35	24
ERSA-3553	610	430	232	40	530	350	192	510	320	M12	20x M8x35	24
ERSA-3553A	610	430	420	60	530	350	285	510	320	M12	20x M8x35	24
ERSA-4363	730	530	305	62	640	440	210	575	375	M12	24x M10x35	48
ERSA-5070	795	595	267	86	700	500	204	720	520	M14	44x M10x35	48



1. General information

The operating instructions must always be preserved during the lifetime of the product. It summarizes the key safety measures.

It must be read by everyone working with the product so that they know to handle it properly.

The flameproof enclosures Ex d can be delivered empty with certificate as "Component" or fully equipped according to a specific application with a certificate as "Equipment". In this later case the product can be operated.

If the flameproof enclosure is provided with certificate as "Component", the system integrator or the machine builder or the user must necessarily obtain its own approval certificate as "Equipment" before to operate it.

The flameproof enclosure Ex d must be used only for the purposes for which it was intended.

EX-TECH SOLUTION shall not be held liable for damages resulting from incorrect or improper use or non-compliance with this manual.

Only authorized and trained persons are authorized to perform work on flameproof enclosures Ex d (installation, commissioning, maintenance, maintenance).

During installation and operation, it is imperious to follow the instructions (technical characteristics and operating conditions) written on the marking plate of the flameproof enclosure Ex d.

2. Manufacturer

Ex-tech Solution

22, impasse de la Volute – Z.A. les Montagnes
B.P. 20708 – 16430 Champniers – France
Tel: + 33 5 45 93 01 10 – Fax : + 33 5 45 93 01 15
E-mail: sales.solution@ex-tech.no – www.ex-tech.no

3. Storage and transport

- ⇒ Check that the product was not damaged during the transport. If necessary, make a complaint to the carrier
- ⇒ Never turn on damaged products
- ⇒ The product should be stored for a maximum of two years into a place dry (no condensation), enclosed, covered, protected from contact with external chemicals and to temperatures of $-40^{\circ}\text{C} \dots +70^{\circ}\text{C}$ and vibration-free

4. Use

The flameproof enclosures Ex d described in this manual are certified II 2 GD and can operate into the classified zones 1 and 2 for gases or 21 and 22 for dusts.

5. Function

The enclosures certified for hazardous areas in protection mode Ex d are robust materials designed to meet the highest requirements for use especially in the oil and gas, chemical, pharmaceutical and food.

The flameproof enclosures ERSA are available in many sizes, in painted aluminium. They are valuable for control, monitoring, automation, distribution board, motor starter or any other applications. They are suitable for the design of complex systems.

These enclosures are designed to receive:

- Internally, standard electrical components (not certified for explosive atmospheres)
- On the surface, components such as pushbuttons, switches, pilot lights that have be certified in the protection mode flameproof Ex d

6. Technical data

6.1. Certificates

Type of certificate	Certificate Nr. as Equipement
Europe (ATEX)	INERIS 04ATEX0009X

6.2. Standards accordance

EX zones 1&2 due to gases, vapours and mist	EX zones 21&22 for dusts
EN / IEC 60079-0 EN / IEC 60079-1 EN / IEC 60079-11	EN / IEC 60079-31

6.3. Marking

Without Intrinsic safety	With Intrinsic safety
Ex d IIB T4 ... T6 Gb Ex tb IIIC IP65-66 T85°C ... T135°C Db	Ex d [ia] ou [ib] IIB T6 Gb Ex tb IIIC IP65-66 T85°C Db

6.4. Temperature

Ambient temperature range: -20°C ... + 60°C
 Storage temperature: -50°C ... +70°C

6.5. Dissipated power

Product code	Max. dissipated power allowed whatever the content (W)		
	T6 T° ambient +40°C	T5 T° ambient +50°C	T4 T° ambient +60°C
ERSA-1218	54	62	121
ERSA-1218A	67	78	150
ERSA-1225	60	69	133
ERSA-1232	67	78	150
ERSA-1232A	74	86	163
ERSA-1725	54	62	121
ERSA-1725A	63	73	140
ERSA-1735	105	122	227
ERSA-2134	130	150	279
ERSA-2134A150	139	162	299
ERSA-2134A250	159	184	337
ERSA-2835	145	167	309
ERSA-2845	212	246	444
ERSA-2853	252	291	519
ERSA-3553	240	278	498
ERSA-3553A	273	315	560
ERSA-4363	360	412	706
ERSA-5070	382	436	735


6.6. Number of cable entries

Metric NPT	M20			M25			M32			M40			M50			M63			
	½" - ¾"			1"			1" ½			1" ¼			2"			2" ½			
Product code	Sides A & C	Sides B & D	Maxi (1)	Sides A & C	Sides B & D	Maxi (1)	Sides A & C	Sides B & D	Maxi (1)	Sides A & C	Sides B & D	Maxi (1)	Sides A & C	Sides B & D	Maxi (1)	Sides A & C	Sides B & D	Maxi (1)	
ERSA-1218	3	2	5	2	2	4													
ERSA-1225	5	13	18	2	5	7	2	4	6	1	2	3							
ERSA-1232	5	17	22	2	6	8	2	5	7	1	5	6							
ERSA-1725	3	6	9	1	1	4	1	1	4										
ERSA-1735	3	8	11	1	3	8	1	2	8										
ERSA-2134	12	9	21	7	4	11	5	3	8	3	3	6							
ERSA-2835	34	30	54	12	14	26	9	11	20	7	9	16	5	7	12	2	3	5	
ERSA-2845	20	21	41	10	13	23	7	5	12	6	3	9	3	3	6	2	3	4	
ERSA-2853	21	41	62	14	25	39	8	12	20	3	5	8	3	5	8	1	1	2	
ERSA-3553	17	29	44	10	16	26	9	15	24	3	5	8	3	5	8	1	1	2	
ERSA-4363	52	80	132	20	28	48	16	22	38	9	15	24	6	10	16	1	1	2	
ERSA-5070	54	84	138	23	36	59	15	25	40	9	15	24	6	10	16	3	5	8	




(1) Maximum number of cable entries on the entire periphery of the enclosure

7. Safety instructions

- ⇒ The following safety instructions should be read in conjunction with the following standards:
- standard NF C 15 100
 - IEC 60079-14 (Electrical installations design, selection and erection)
 - standard IEC 60079-17 (Electrical installations inspection and maintenance)
 - standard IEC 60079-31 (Equipment dust ignition protection by enclosure "t").
 - decrees, laws, directives, circulars of application, standards, rules of art and any other documents concerning its place of installation

	It is strictly forbidden to change anything on and in the enclosure without our prior agreement
---	---


- ⇒ Make sure the compatibility between the data on the nameplate of the enclosure with the existing explosive atmosphere, the area of use, the ambient temperature and surfaces temperatures
- ⇒ Any damage of the equipment can have for consequence to make ineffective the explosion-proof protection
- ⇒ The installation of the enclosure have to be performed in the state of the art in the technical domain and only by qualified, competent and authorized person.

	A defective or abnormal use as well as the non-observance of the instructions of this document exclude any clause of of guarantee and do not engage our responsibility.
	According to the standard IEC 60079-31, it is prohibited to operate the enclosure if the dust thickness on it is greater than 50 mm.
	Ex-tech Solution ensures the traceability of the enclosures up the first place of delivery.


8. Mounting and installation

- ⇒ Check if the data on the label of the enclosure are consistent with the permitted conditions for the explosive atmosphere of use
 - Group II : surface industries
 - Category 2 : high level of protection
 - G : for Gas
 - D : for Dusts
 - IPxx : IP rating (waterproofness for solids and liquids)
- ⇒ Before installing and commissioning, ensure that the flameproof enclosure Ex d:
 - Is not damaged externally
 - The surfaces of the lid which are in contact with the surfaces of the housing have no damage
 - The threads of the housing for closing the lid are not damaged
- ⇒ Check if there is a specific position of mounting
- ⇒ The wiring of the cable conductors must be made with a particular care
- ⇒ The conductor insulation must reach the terminal. The conductive soul must not be damaged
- ⇒ Not to exceed the authorized maximal temperature, it is advisable to choose the appropriate cables and take a particular care in installing them
- ⇒ Follow the instructions contained in the specifications
- ⇒ Installation of intrinsic safety elements:
- ⇒ The installation of the intrinsic safety circuits (IS) inside the enclosure is subordinated to the respect of the requirements of their documents of certification, their certificates and with that after:
 - Circuits IS are cabled with connection wires of which the thickness of insulator is $\geq 0,5$ mm and the section $\geq 0,5$ mm².
 - The connection wires support a dielectric test of 500 V effective.
 - The air gap between the active parts under voltage of the connection elements of the intrinsic safety circuit compared to connection elements of a non intrinsic safety circuit is higher or equal to 50 millimeters
 - The air gap and creepage distances in the air between the active parts under voltage of the intrinsic safety circuit close are higher or equal to 6 millimeters
 - The air gap and creepage distances in the air between the active parts under voltage of the intrinsic safety circuit compared to the metal parts which can be with the ground are higher or equal to 3 millimeters.
 - The active parts of the intrinsic safety circuits support a dielectric test of rigidity under an effective alternating voltage of 500 Volts compared to the metal mass
 - The active parts of an intrinsic safety circuit support a dielectric test of rigidity under an effective alternating voltage of 500 Volts compared to an intrinsic safety circuit close.
 - Circuits NIS are cabled with conductive wires whose insulation is such as they can support a dielectric test of $2 U + 1000$ V effective, U being the sum of the tensions of the IS and NIS circuits, with a minimum of 1500 V
 - The sketch below shows the requirements of intrinsically safe devices

1. Isolating IS and Non-IS circuits



2. Clearance and creepage distances between IS and Non-IS devices



9. Before starting

- ⇒ Make sure the unit has been correctly settled and not damaged
- ⇒ Make sure the wiring and the tightening of the terminal screws have been performed properly (see descriptive tightening torque)
- ⇒ The device may include any foreign body and no part is damaged
- ⇒ The cable gland must be tightened (see description of the gland torque)

10. Maintenance

The maintenance and repairs works on devices must be made only by authorized and trained persons for that purpose.



Before any technical intervention the devices must be switched off.

- ⇒ Prevent and avoid any formation of layers of dusts: make a periodic cleaning with a wet cloth
- ⇒ Do not take apart the command and control units (push buttons, pilot light, etc.)

The following checks must be made at least once a year:

- ⇒ The outdoor equipment and surfaces must not be damaged
- ⇒ The cable entries and blanking plugs must be threaded
- ⇒ Check tightness of the connections, rewiring if necessary
- ⇒ Prior to closing, check the cleanliness of the flame path (machined part of the cover in contact the machined part of the box). Grease these 2 parts with a grease resistant to oxidation (OPAL - Siberia, for example)
- ⇒ Screw the cover on the box using the stainless steel bolts A4-70 minimum. Ensure that all the bolts are screwed. After tightening the bolts, check with a shim of 5/100 mm all around the flame path that the shim cannot penetrate the enclosure. Its non-penetration on full perimeter is the insurance of the conformity of the product with the standards



It is also necessary to observe the regulations in the country of use.


11. Special conditions for safe use when the intrinsically safe equipment is installed in the flameproof enclosure

When the enclosure is equipped with intrinsic safety elements, a temperature probe must also be fitted inside and be connected to a system that can switch off the supply when the inner temperature raises the maximum ambient temperature indicated in the certificates of the IS elements.

The products that can be connected to the IS elements installed inside the enclosure must be certified type and association must be compatible in regards of intrinsic safety.

12. Dimensions

Product code	External dimensions in mm			Internal volume dm ³	Mounting plate dimensions in mm			Fixing centres in mm			Bolts in stainless steel A4-70 min. Qté x Ø-L	Tightening torque Nm
	A	B	H		a	b	Hi	Fv	Fh	Ø F		
ERSA-1218	250	190	131	2,5	180	120	102	190	130	M8	10x M6x30	10
ERSA-1218A	250	190	260	7,5	180	120	220	190	130	M8	10x M6x30	10
ERSA-1225	320	190	126	4,6	250	120	97	260	130	M8	12x M6x30	10
ERSA-1232	390	190	126	5	320	120	97	320	120	M8	12x M6x30	10
ERSA-1232A	390	190	177	6,7	320	120	148	320	120	M8	12x M6x30	10
ERSA-1725	320	240	144	5,5	250	170	103	225	155	M8	12x M8x25	10
ERSA-1725A	320	240	190	7,2	250	170	136	225	155	M8	12x M6x30	10
ERSA-1735	410	240	150	9,2	350	170	100	362	88	M10	12x M6x30	10
ERSA-2134	420	285	141	11	340	210	126	330	190	M10	14x M8x35	24
ERSA-2134A150	420	285	219	18	340	210	204	330	190	M10	14x M8x35	24
ERSA-2134A250	420	285	348	23,5	340	210	325	330	190	M10	14x M8x35	24
ERSA-2835	425	355	172	21	350	280	164	335	265	M10	16x M8x35	24
ERSA-2845	525	355	197	23	450	280	158	370	225	M12	18x M8x35	24
ERSA-2853	615	370	212	26	530	280	177	520	290	M12	20x M8x35	24
ERSA-3553	610	430	232	40	530	350	192	510	320	M12	20x M8x35	24
ERSA-3553A	610	430	420	60	530	350	285	510	320	M12	20x M8x35	24
ERSA-4363	730	530	305	62	640	440	210	575	375	M12	24x M10x35	48



**Ex-tech Solution**

22, impasse de la Volute – Z.A. les Montagnes
B.P. 20708 – 16430 Champniers – France
Tel: + 33 5 45 93 01 10 – Fax : + 33 5 45 93 01 15
E-mail: sales.solution@ex-tech.no – www.ex-tech.no

Ex-tech System

Maskinven 12 p.o. box 256 forus
4066 Stavanger – Norway
Tel : + 47 51 63 00 70 – Fax : + 47 51 63 00 72
E-mail: post@ex-tech.no – www.ex-tech.no

Ex-tech Signalling

355, rue de la Génoise – Z.A. les Montagnes
16430 Champniers – France
Tel : + 33 5 45 61 81 68 – Fax : + 33 5 45 23 29 46
E-mail : sales.signalling@ex-tech.no – www.ex-tech.no

Ex-tech Group AS

Maskinven 12 p.o. box 256 forus
4066 Stavanger – Norway
Tel: + 47 51 63 00 70 – Fa : + 47 51 63 00 72
E-mail: post@ex-tech.no – www.ex-tech.no